VORSORGLICHE INFORMATION

über absehbare Betriebszustände am Chemiepark Linz (CPL), durch die voraussichtlich Auswirkungen verursacht werden, die außerhalb des Chemieparks optisch, akustisch oder durch Geruch deutlich wahrnehmbar sein werden

☑ Borealis Agrolinz Melamine ☐ Patheon ☐ ESIM ☐ Nufarm ☐ Takeda

☐ Borealis Polyolefine ☐ anderes Unternehmen: .....

Ereignis in Anlage/Bau

NH3 Anlage 2 (Bau 214)
Undichtes Mannloch am V-104 CO-Konverter
Anlage beim Abfahren

Kurzbeschreibung über Art des Ereignisses

☐ Vorbereitung zur Inbetriebnahme: .....

☐ Anfahren

☑ Abfahren

☐ Wartungs-/Reparaturarbeiten: .....

☐ Anlagenteil außer Betrieb: .....

☐ Anlagenausfall

☐ .....

☑ Dauer: ☐ voraussichtlich ☑ tatsächlich

von 15.11.2018 / 1:20 (Datum/Uhrzeit) bis offen (Datum/Uhrzeit).

Auswirkungen

☐ voraussichtlich ☑ tatsächlich

☑ Lärm

☐ Geruch

☐ sichtbare Emission: .....

☐ erhöhte Emission: .....

Kommentar (Ursache, Maßnahmen, etc.)

Verteiler (per Fax und Email)

1) intern "VORSORGE 1" laut AGAP
2) extern "VORSORGE 2" laut AGAP

Absender: Unternehmen BAM Hr. Hintersteiner **(über BTF-Zentrale)**

Meldung abgesetzt durch: BTF-Zentrale / Datum 15.11.2018 / 1:45 Uhr Burgstaller

(Tel: 0732/6914-2991 / Fax: 0732/6914-2403 / Email: feuerwehr.umweltzentrale@btf-chemiepark.com) (Unterschrift)